

### 1. Zastosowanie

Zbiorniki na olej opałowy mogą być wyposażane w szereg zamknięć.

Zamknięcia instaluje się na rurach wlewowych oraz na rurach do sondowania. Stosuje się także zamknięcia wlewu z szybkozłączami.



Rys. 1: Zamknięcia do zbiorników oleju opałowego

### 2. Dobór

Art.-Nr	Zastosowanie	Przyłącza	Szybkozłącze
<b>20 445</b>	rura wlewowa	GW G2" x G2½"	○
<b>20 464</b>	rura do sondowania	GW G1" x G1¼"	○
<b>20 430</b>	wlew	G2"	złącze czujnika wartości granicznej GWG
<b>20 440</b>	wlew	G2"	szybkozłącze typu K